

ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ТОБОЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ «Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

*«Детский сад Колосок» - структурное подразделение
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная
школа» Уватского муниципального района.*

Тюменская область, Уватский район, с.Ивановка,
ул.Садовая д.1

**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ДРУГОЙ МАЛОМОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

2021г.

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты населения российской федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (паспорта ОСИ):

Формы инвалидности:

Г – Инвалиды с нарушением слуха.

К – Инвалиды, передвигающиеся на креслах – колясках.

О (ОДА). – Инвалиды с нарушениями опорно –двигательного аппарата

С – Инвалиды с нарушениями зрения.

У – Инвалиды с нарушением умственного развития.

Состояние доступности объекта (зоны):

ДП – Доступно полностью:

ДП – В – Доступно полностью всем

ДП – И – Доступно полностью избирательно

ДЧ – Доступно частично:

ДЧ – В – Доступно частично всем.

ДЧ – И - Доступно частично избирательно.

ДУ – Доступно условно.

ВНД – Временно недоступно.

Х – Не предназначен для посещения инвалидами.

Вариант организации доступности объекта (Формы обслуживания):

«А» – Доступность всех зон и помещений + универсальная.

«Б» – Доступны специально выделенные участки и помещения.

«ВНД» – Не организована доступность.

Прочее:

МГН – Маломобильная группа населения.

ТСР – Технические средства реабилитации.

ТР – Текущий ремонт.

КР – Капитальный ремонт.

Обследование объекта и обработку данных провели:

Прилагаемые документы:

Сертификаты

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Состояние доступности объекта

УТВЕРЖДАЮ
Директор «МАОУ Ивановская СОШ» Уватского муниципального района
А.П.Калинин
«12» _____ 2021 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ -1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: *«Детский сад Колосок» - структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района. (старший воспитатель Разбойникова Людмила Ивановна)*
- 1.2. Адрес объекта: 626195 Тюменская область, Уватский район, с.Ивановка, ул.Садовая д.1
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 441,1 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1975, последнего капитального ремонта 2008 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет капитального нет гг
Сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6.Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) *«Детский сад Колосок» - структурное подразделение муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района.(«Детский сад Колосок» - структурное подразделение МАОУ«Ивановская СОШ» Уватского муниципального района*
- 1.7.Юридический адрес организации (учреждения) Тюменская область, Уватский район, с.Ивановка, ул.Орджоникидзе д.1
- 1.8. Основание для пользования объектом (*оперативное управление*).
- 1.9. Форма собственности (*государственная, негосударственная*).
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ивановская средняя общеобразовательная школа» Уватского муниципального района. (директор Калинин Александр Павлович)
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты
Тюменская область, Уватский район, с.Ивановка, ул.Орджоникидзе д.1

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности Дошкольное образование.
- 2.2 Виды оказываемых услуг Дошкольное образование.
- 2.3 Форма оказания услуг: На объекте.
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети.
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: Инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.
- 2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 40-46 человек.
- 2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: да.

3. Состояние доступности объекта для инвалидов

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Отсутствует, нет необходимости.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Отсутствует, нет необходимости.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 0 м.

3.2.2 время движения (пешком) не 0 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером: нет;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: нет (высокий бордюрный камень, неровная поверхность)
Их обустройство для инвалидов на коляске: нет .

3.3 Организации доступности объекта - формы обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: А«», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (Г,О, У) ДУ (С,К)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У), ВНД(К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (У,О), ВНД (К, С, Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У), ВНД (К, О, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, О, У) ДУ (К,С)

****Указывается:** ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Состояние объекта оценивается как ДЧ-И (У) и ВНД(К,О,С,Г)

В качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, на автостоянке выделить места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов, для своевременное ориентирования и однозначного опознания объекта требуется обеспечить объект устройствами и средствами информации - визуальными средствами, акустическими средствами, тактильными средствами.

Одну из групп оборудовать элементами доступности для всех категорий инвалидов и других МГН. Установить пандус, заменить поручни, оборудовать всеми средствами информации и ориентации

- Организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения на основании Федерального закона №419-ФЗ

- Оборудовать кнопку вызова ситуационной помощи: перед наружной лестницей, входную площадку, туалетную комнату.

- электронные устройства предназначенные для обеспечения человека с нарушением зрения информацией, позволяющей ему/ей, установить свое относительное местоположение на определенной территории, средства акустические навигационные (звуковые маяки, устройства, производящие звук или издающие сигнал, позволяющие, ориентироваться людям с нарушением функций зрения).

- Оборудовать туалетные комнаты (санузлы) специальными приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками), продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, а также организовать систему оповещения в экстренных случаях и обозначить пути эвакуации, обеспечить кабинеты приёма пандусами для порогов.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней наружных лестниц, замена дверных ручек на «П» и «С» образные.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха при оказании услуг необходимо выделить в зоне целевого назначения специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать ситуационную помощь.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, на автостоянке для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов выделить места, оборудовать туалетные комнаты (санузлы) специальными приспособлениями (унитазы с подлокотниками, опорами, поручнями, детскими подставками), и оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения

оказание ситуационной помощи на всех зонах, при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта(вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт. Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Индивидуальное решение с ТСР
8.	Все зоны и участки	Капитальный ремонт Текущий ремонт, Индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021г.-2025г. (согласовано плановым заданиям).

в рамках исполнения:

Государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2015 годы» 1 ред. - Постановление Правительства РФ от 17.03.2011 №175, 2 ред. – Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 №2181-р; 3 ред. (действ.) – постановление Правительства РФ №297 от 15 апреля 2014 года; Распоряжение Правительства РФ №2136-р от 27 октября 2014 года Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы»; Распоряжение Правительства Тюменской области от 28.12.2012 № 2862-рп «Об утверждении Региональной комплексной программы «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; п.2.1, Задача 2, Приложение №1, «Перечень мероприятий региональной комплексной программы Тюменской области «Доступная среда» на 2011-2015 годы»; Распоряжение Администрации г.Тобольска от 01.08.2013 № 13-рк «Об утверждении Муниципальной комплексной программы «Доступная среда» на 2013-2015 гг. Муниципальная комплексная программа «Доступная среда» на 2013-2015 гг»; Распоряжение Правительства Тюменской области от 22.09.2015 №1516-рп «Об утверждении Регионального плана мероприятий («дорожная карта» «Повышение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Тюменской области» до 2020 года» (Распоряжение Правительства Тюменской области №709-рп от 27 июня 2016 г. о продлении до 2025 года);

4.3.Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по

адаптации беспрепятственный доступ (эвакуация) на объект) **ДП-В**

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов

Общественной организации «Тобольской районной организации Тюменской областной региональной организации Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта субъекта Российской Федерации

- Доступная среда- [hh://ds.admtyumen.ru](http://ds.admtyumen.ru)

- Карта доступности - [hh://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm](http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm)

-Консоль (внесение паспортов объектов) - [hh://ds.admtyumen.ru/concole](http://ds.admtyumen.ru/concole)

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2021года.

- Доступная среда – <http://ds.admtyumen.ru>

-Карта доступности- <http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm>

-Консоль (внесения паспортов доступности)

<http://ds.admtyumen.ru/dsto/map/osi.htm/console>

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании :

1. Анкеты (информация об объекте) от « 05 » марта 2021г.,
2. Акт обследования объекта: № акта 1 от «12» мая 2021г.,

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575778

Владелец Калинин Александр Павлович

Действителен с 15.03.2022 по 15.03.2023